

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ZŁOŻONYCH OFERTACH ORAZ OFERTACH ODRZUCONYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała, działając jako Zamawiający, na podstawie § 31 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej (dalej jako: Regulamin) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Zakup fabrycznie nowego przewoźnego agregatu prądotwórczego (nr 4/ZP/2013)**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o zapisy ww. Regulaminu:

1. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: Mielec-Diesel Gaz sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

Uzasadnienie prawne

Podstawą wyboru oferty jest § 30 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej.

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu.

Wybrana oferta była jedyną ofertą ważną złożoną w postępowaniu.

Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Złożono następujące oferty:

- 1) Oferta nr 1 złożona przez Euroimpex Serwis s.c., ul. Niemodlińska 54, 45-761 Opole – cena: 68.800,00 zł (brutto),
- 2) Oferta nr 2 – złożona przez Mielec-Diesel Gaz sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec – cena: 74.538,00 zł (brutto)
- 1) Oferta nr 3 – złożona przez HADRON, Tomasz Świdrak, ul. PKWN 29, 55-140 Żmigród – cena: 80.113,99 zł (brutto)

3. Zamawiający dokonał odrzucenia poniższych ofert:

- 1) **Oferta nr 1** złożona przez Euroimpex Serwis s.c., ul. Niemodlińska 54, 45-761 Opole

Uzasadnienie prawne

Podstawą odrzucenia oferty jest § 28 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej.

Uzasadnienie faktyczne

Zaoferowany przez wyżej wymienionego Oferenta agregat prądotwórczy nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Opis Przedmiotu Zamówienia) w zakresie dotyczącym poziomu hałasu. W SIWZ Zamawiający wymagał, aby zaoferowane urządzenie zostało

zaproponowane w wersji zabudowanej i wyciszonej, o mocy akustycznej do 95 dB (III ust. 1 pkt 1 SIWZ).

W Ofercie Wykonawca zaproponował urządzenie o mocy 97 dB, co nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2) **Oferta nr 3** złożona przez HADRON, Tomasz Świdrak, ul. PKWN 29, 55-140 Żmigród

Uzasadnienie prawne

Podstawą odrzucenia oferty jest § 28 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej.

Uzasadnienie faktyczne

Zaoferowany przez wyżej wymienionego Oferenta agregat prądowłoczy nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Opis Przedmiotu Zamówienia) w zakresie dotyczącym poziomu hałasu. W SIWZ Zamawiający wymagał, aby zaoferowane urządzenie zostało zaproponowane w wersji zabudowanej i wyciszonej, o mocy akustycznej do 95 dB (III ust. 1 pkt 1 SIWZ).

W Ofercie Wykonawca zaproponował urządzenie o mocy 96 dB, co nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.

Prezes Zarządu
Adriana Szlachetka